

都内における建物用途別不適合等の状況について（10月16日時点）

（件数）

用途	免震ダンパー			制振ダンパー		
	検査データ書換えによるもの※1			大臣認定仕様と異なる材質を使用したもの	顧客の要求水準（契約内容）に不適合※2	調査中のもの
	①大臣認定不適合	②顧客の要求水準（契約内容）に不適合※2	③調査中のもの			
住宅	9	12	33	2	1	2
医療・福祉施設	2	5	14	0	0	0
事務所	11	17	41	10	3	5
庁舎	0	3	5	0	0	1
教育・研究施設	0	6	8	1	0	4
生産施設	0	0	3	0	0	0
スポーツ・文化施設	1	4	4	0	0	0
物流施設	2	0	4	0	0	0
データセンター	1	2	1	0	0	0
複合施設	1	2	3	0	1	2
宿泊施設	0	1	1	0	0	2
商業施設	0	0	0	0	2	5
その他	0	0	1	0	0	0
不明	1	4	17	0	0	0
小計	28	56	135	13※3	7	21
合計	222※4			28		

【国から提供のあったリストを基に作成】

※1 物件の中で、①、②、③の免震ダンパーが重複した場合には、①、②、③の順に優先して件数に計上している。（例：①と②に該当する物件は①の方に計上している。）

※2 国土交通省は、大臣認定の内容に不適合ではないが顧客との契約の内容に適合しないものについても、顧客の意向を踏まえ誠意をもって交換等の対応を行うよう KYB(株)及びカヤバシステムマシナリー(株)へ指示済み。

※3 13件のうち9件は「検査データ書換えによるもの」と重複している。

※4 合計は小計の数と必ずしも一致していない。